

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"**

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Санкт-Петербург, Волковский пр., дом 77; тел.: 570-38-11; тел/факс: 571-14-47  
ОКПО 76204627, ОГРН 1057810163652, ИНН/КПП 7816363890/781601001

Аттестат аккредитации  
№ ГСЭН. RU. ЦОА. 011 от "26" февраля 2008 г.  
Зарегистрирован в Едином реестре:  
№ РОСС. RU. 0001.510151 от "26" февраля 2008 г.  
Действителен до "26" февраля 2013 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача

ФГУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в городе  
Санкт-Петербурге"

Руководитель И.Ц.:

И.В. Черянинова

"18" апреля 2011 г.

**Протокол радиологических испытаний**

№ 2545 / 0320/11 от 18.04.2011 код: ТАВР-11-3234

- 1. Заказчик:** ООО "КАМОНИКА". 197183, СПб, ул. Полевая Сабировская, д. 3.
- 2. Объект испытаний:** строительные материалы
- 3. Сведения об объекте:** смесь сухая облицовочная клеевая. ТУ 5745-001-72436022-2011. Изготовитель - Заказчик. Пробный образец.
- 4. Отбор проб:** проба доставлена 18.04.2011 г. Акт отбора проб от 08.04.2011 г. Заказчик.
- 5. Регистрационный номер по лабораторному журналу:** 0320
- 6. Дата получения счетного образца:** 18.04.2011 г.
- 7. Дата измерений:** 18.04.2011 г.
- 8. Техническое задание:** определение удельной активности Ra-226, Th-232, K-40.
- 9. Средства измерений:** спектрометр Dspec jr № 43-P11909A, поверка до 03.2012 г.
- 10. Обозначение методики:** МВИ ОРГ-11-99
- 11. Результаты измерений:**

Обозначение образца	Удельная активность, Бк/кг			Уд. эффективная активность, Бк/кг
	Ra-226	Th-232	K-40	
0320.1 Смесь сухая облицовочная клеевая	менее 10	10±3	менее 100	менее 30

**Примечание:**

1. Погрешность указана для P=0.95
2. Результаты измерений относятся только к подвергнутым испытаниям счетным образцам.

Заведующий отделом  
радиационной гигиены  
Эксперт-физик

подпись

А.В.Еремин

Измерения проводил  
Техник - дозиметрист

подпись

Н.В.Череватов

подпись

Л.А.Климова